

BORNOVA BELEDİYESİ

KARARIN

NOSU	TARİHİ
231	01.11.2023

MECLİS KARARI

TEKLİFTE BULUNAN MÜDÜRLÜK : **PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**
TEKLİF YAZISININ TARİH VE NO.SU : **25.09.2023 – 21093**
MECLİS HAVALA TARİH VE NO.SU : **03.10.2023 – 201**

TEKLİF KONUSU: Bornova Belediye Meclisi'nin 01.02.2023 tarih ve 41 sayılı meclis kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 06.07.2023 tarih 1806 sayı ile değişiklikle onaylanan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 02.08.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılan Kemalpaşa Mahallesi Trafo Alanı Belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından askı süresi içinde itiraz edilmiştir. Konunun Meclis'te incelenerek 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/c maddesi uyarınca Meclis Kararı alınması hususu arz olunur denilmekte olup;

İMAR KOMİSYONU KARARI

Söz konusu imar planı değişikliği itiraz dilekçesi, yapılan arazi çalışması, dosyasında bulunan bilgi, belge ve paftalar ile Kemalpaşa Mahallesi Trafo Alanı Belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve imar planı değişikliği açıklama raporu doğrultusunda incelenmiştir. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sunulan 23.08.2023 tarih 54423 sayılı yazı ve eki teknik gerekçe raporu incelenmiş olup, söz konusu yazı ve eki raporda özetle "trafonun yeraltında yapılması koşulunun doğal afet (deprem, sel vb.), sınırlı kapasite, termin süresi sorunu, enerji tedarik sürekliliği ve bakım zorluğu, fayda/maliyet, çevre güvenliği, İSG gibi pek çok hususta dezavantajlarının bulunduğu ve can/mal emniyetini tehdit edecek bir unsur olduğu" hususları belirtilmiştir. İtiraz konusu teknik gerekçeler ve trafoların yer altına tesis edilmesinin enerji, can ve mal güvenliği açısından sakınca oluşturma durumu göz önüne alınarak "Trafo yer altında yapılacaktır" plan notu ilavesinin kaldırılması ve trafo yerinin yer üstünde yapılması yönündeki itiraz talebi Komisyonumuzca uygun görülerek oybirliği ile kabul edilmiş olup kararın onayı için Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU KARARI

Söz konusu imar planı değişikliği itiraz dilekçesi, yapılan arazi çalışması, dosyasında bulunan bilgi, belge ve paftalar ile Kemalpaşa Mahallesi Trafo Alanı Belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve imar planı değişikliği açıklama raporu doğrultusunda incelenmiştir. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sunulan 23.08.2023 tarih 54423 sayılı yazı ve eki teknik gerekçe raporu incelenmiş olup, söz konusu yazı ve eki raporda özetle "trafonun yeraltında yapılması koşulunun doğal afet (deprem, sel vb.), sınırlı kapasite, termin süresi sorunu, enerji tedarik sürekliliği ve bakım zorluğu, fayda/maliyet, çevre güvenliği, İSG gibi pek çok hususta dezavantajlarının bulunduğu ve can/mal emniyetini tehdit edecek bir unsur olduğu" hususları belirtilmiştir. İtiraz konusu teknik gerekçeler ve trafoların yer altına tesis edilmesinin enerji, can ve mal güvenliği açısından sakınca oluşturma durumu göz önüne alınarak "Trafo yer altında yapılacaktır" plan notu ilavesinin kaldırılması ve trafo yerinin yer üstünde yapılması yönündeki itiraz talebi Komisyonumuzca uygun görülerek oybirliği ile kabul edilmiş olup kararın onayı için Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.

BORNOVA BELEDİYESİ

KARARIN

NOSU	TARİHİ
231	01.11.2023

MECLİS KARARI

TEKLİFTE BULUNAN MÜDÜRLÜK : PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF YAZISININ TARİH VE NO.SU : 25.09.2023 – 21093
MECLİS HAVALİ TARİH VE NO.SU : 03.10.2023 – 201

Yukarıda metni yazılı İmar – Çevre ve Sağlık Komisyonları kararı mecliste görüşülerek, Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Dr.Mustafa İDUĞ
BAŞKAN

Gökçe Bilgesu AKKUŞ
KATİP

Kaan YILDIRIM
KATİP

Mehmet TURU
KATİP